

POLISENS LUFTSKYDDSBYRÅ
UPPSALA
—
TEL. 7494

P. M.

angående inredning och underhåll m. m.
av skyddsrum

www.brfymer.se

Betr. inredning m. m. i skyddsrum.

Belysning. Är skyddsrum beläget i eller intill byggnad, som har anslutning till ortens elektriska nät, skall elektrisk belysning finnas. Reservbelysning t. ex. ackumulatordrivna handlyktor bör finnas. Belysningsanordningar med öppen låga få icke användas.

Uppvärmning. I skyddsrum får endast elektrisk värmeanordning — elektrisk kamin — komma till användning. Anordning med annan värmekälla kan godkännas, om själva värmekällan är placerad utanför skyddsrummet — värmeledning.

Vattenbehållare, rymmande två liter per person, bör finnas i varje skyddsrum.

Torrklosett. För varje 25-tal personer skall finnas anordnad en torr-klosett, även om för fredsbruk avsedda vattenklosetter äro anordnade.

Sittplatser och helst även någon liggplats skall finnas inom skyddsrummet.

Verktyg, såsom stålspett, handyxa, kofot, fogsvars, bilhammare och huggmejsel skall finnas i skyddsrum. Denna utrustning bör om möjligt kompletteras med spade, hägfil jämte lösa blad, slägga, korp och betongmejslar (2 st. platta och 2 st. spetsiga).

Tätningemedel, såsom drev, bomulls- eller linnetrasor, kitt, kallim, klister och papper bör även finnas till hands i skyddsrum.

Förbands- och sjukvårdslåda skall finnas i varje skyddsrum

Filtar och helst även en enkel **sjukbår** bör finnas i skyddsrummet.

Ledstänger eller liknande anordningar böra i mån av behov anbringas i trappor, som leda till skyddsutrymme.

Skyltar, som utmärka skyddsrummets läge och lämpligaste vägen dit, skola redan i fredstid finnas anbragta inom fastigheten.

Brandredskap, som äro avsedda för luftskyddsändamål, skola intill dess annorlunda bestämmes, förvaras uppställda i skyddsrummet.

Radioapparat, grammofon samt tidningar och dylikt bör under tid, då skyddsrummet kan beräknas komma till användning, finnas tillgängligt därstädes till de skyddssökandes förströelse.

Betr. underhåll m. m. av skyddsrum.

Skyddsrumsdörrar och -luckor av stålplåt äro vid leveransen i allmänhet omålade eller bestrukna med grundfärg, som dock icke skyddar mot förorostning. Dörrar och luckor böra därför målas med rostskyddande färg. Därest de redan angripits av rost, skola rostskadade ställen noggrant rengöras med stålborste e. d. samt mönjas, innan målning sker. Före målning skall särskilt tillses, att ursparningarna för tätninglisterna rengöras.

Skyddsrumsdörrar av trä äro vid leveransen oftast omålade eller bestrukna med någon flamskyddande färg. Omålade dörrar böra bestrykas med flamskyddande färg av godkänd tillverkning. Skadade ställen bättras genom målning.

Gummilister i dörrar och luckor skola i fredstid och under grad av lägre beredskap förvaras urtagna och nedlagda i lättslutande kärl. Listerna skola förvaras noggrant intalkade.

Träinredning, såsom stöttor, bjälkar, kilar och dynor böra impregneras mot mask och röta genom behandling med lämplig impregneringsvätska. Kvarsittande bark skall dessförinnan avlägnas. Därest trävirket angripits av mögel, skola mögelskadade ställen renskrapas.

Visar det sig, att trävirket i skyddsrum krymper genom torkning, skall noggrant tillses, att träkilar, som hålla stöttor och bjälkar spända mot bjälklaget, tillslås.

Väggar i skyddsrum böra i mån av behov vitkalkas, så att skyddsrummet får ett trevligt utseende.

Upplag i skyddsrum. Beträffande rätt att utnyttja skyddsrum för annat ändamål gälla särskilda bestämmelser.

Gasttäta ventiler kontrolleras då och då, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt ventilernas gummipackningar.

Luftreningsaggregat. Med varje luftreningsaggregat följer vid leveransen en instruktion för dess handhavande och vård, vilken skall finnas anslagen invid aggregatet. Av tillverkaren lämnade anvisningar beträffande aggregatets skötsel skola noggrant efterföljas. Särskilt bör tillses, att aggregatets växellada är fylld med för aggregatet passande olja samt att lager o. d. äro väl smorda. Aggregatets **reningsfilter** bör sättas på sin plats först sedan det tillkännagivits, att stridsgaser kommit till användning vid krigföringen. Till dess användes förbigångsledning, där sådan finnes anordnad, och eljest påsticksrör eller -slang, så att luften suges direkt in genom aggregatet. Aggregat utan tillkopplat reningsfilter lämnar betydligt större luftmängd. **Reningsfilter skall förvaras med påskruvat skyddslock å absolut torr plats och väl skyddat mot damm och smuts.**

Rörledningar böra liksom själva aggregatet målas till förhindrande av rostbildning.

Luftreningsaggregat bör med jämna mellanrum provas, i samband varmed även **övertrycksventilernas** funktionsduglighet kontrolleras.

Motor till elektriskt drivet luftreningsaggregat bör ägnas noggrann tillsyn, särskilt om aggregatet är placerat i fuktig lokal.

Felaktighet å aggregat och övertrycksventiler anmäles lämpligen till anläggningens installatör.

www.brflymer.se